



## VKF Anerkennung Nr. 23846

**Inhaber /-in**

Tortec Brandschutztor GmbH  
Imling 10  
4902 Wolfsegg  
Austria

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

241 - Brandschutztüren

**Produkt**

STU/STS-EI2-90-1 OHNE GLAS

**Beschreibung**

Tür aus Stahlblech (0,75mm), Mineralfaserplatten HERALAN SBS-3L (60mm, 150kg/m<sup>3</sup>),  
D=62mm, ROKU-STRIP-L110-Dichtung, stumpf/gefälzt, Stahlzarge mit Gummidichtung

**Anwendung**

EI 90  
Bgepr=1200mm, Hgepr=2300mm  
MBW/LBW

**Unterlagen**

ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 25952-3' (19.05.2004), Prüfbericht '271 25952-6'  
(27.11.2003); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '12042003-1b' (05.11.2012)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1, EN 1634-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2023

**Ausstellungsdatum**

13.09.2018

**Ersetzt Dokument vom**

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



## Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000, Kap. 13 beschrieben. In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

## ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

### Drehflügeltüren

- Grössenveränderungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

## WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

### Konstruktionen aus Stahl

- Die Masse der Umfassungszargen aus Stahl dürfen vergrössert werden, um sie an erhöhte Tragkonstruktionsdicken anzupassen. Auch die Dicke des Stahlblechs darf bis 25% erhöht werden.

### Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.

## Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme, Nr. 12042003-1b vom 05.11.2012

- Lichtes Durchgangsmass:  
Bmin=600mm            Hmin=1725mm  
Bmax=1300mm        Hmax=2300mm  
Bmax=1300mm        Hmax=2800mm\*     \*mit Zusatzverriegelung nach oben
- Varianten Innenlagen:  
MIPROTEC SN 450                      (60mm, 450kg/m<sup>3</sup>)  
Sandwichplatte TERVOL BSS        (60mm, 450kg/m<sup>3</sup>)
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Kapitel 2 AUSFÜHRUNGSKATALOG