



VKF Anerkennung Nr. 23849

Inhaber /-in

Tortec Brandschutztor GmbH
Imling 10
4902 Wolfsegg
Austria

Hersteller /-in

-

Gruppe

242 - Brandschutztüren mit Verglasung

Produkt

STU/STS-EI2-90-1 MIT GLAS

Beschreibung

Tür aus Stahlblech (0,75mm), Mineralfaserplatten HERALAN SBS-3L (60mm, 150kg/m³),
D=62mm, ROKU-STRIP-L110-Dichtung, Verglasung PROMAGLAS 90 (36mm,
L_{max}=1000mm, A_{max}=0.5m²), stumpf/gefälzt, Stahlzarge mit Gummidichtung

Anwendung

EI 90
Bgepr=1200mm, Hgepr=2300mm
MBW/LBW

Unterlagen

ift, Rosenheim: Prüfbericht '271 25952-6' (27.11.2003), Prüfbericht '271 25952-3'
(19.05.2004); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '12042003-2b' (05.11.2012)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

13.09.2018

Ersetzt Dokument vom

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo

